



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Государственный пожарный надзор**

**АКТ**

**по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности**

«26» февраля 2021 года

г. Донецк

(населенный пункт)

На основании распоряжения № 26 от «25» января 2021 г. о проведении проверки объекта надзора муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад комбинированного типа № 282 города Донецка», по адресу: г. Донецк, ул. Дунаевского, 5

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «08» февраля 2021 г. по «26» февраля 2021 г. Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы НД и ПР 6 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Прудниковым С.А.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

проводилась плановая проверка

(указать вид проверки)

в присутствии И.о. заведующего Капустиной С.А.

указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)

**Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:**

| п/п | Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности                   | Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией                                 | Правила пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС Украины от 19.10.2004г. за №126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 г. за №1410/10009, реестр НАПБ А.01.001-2004 (далее НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2.; Государственные строительные нормы Украины ««Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5-56:2010) п. 4.6, приложение В (таблица В.1 п. 7.2) |
| 2.  | Здание не оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО-2. | НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1.; ДБН В.2.5-56:2010 прил. Г табл. Г.1. п. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы эвакуационным   | НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8. Государственные строительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.                                                                                                                                                                                                     | нормы Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений Естественное и искусственное освещение» (далее - ДБН В.2.5-28-2006) п.4.74                                                                                                                                 |
| 4.  | Ответственным лицом по пожарной безопасности и руководителем не пройдено обучение и проверка знаний по вопросам пожарной безопасности.                                                                                                                                                               | НАПБ А.01.001-2004 п.3.19.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | Проём в противопожарной стене, отделяющей помещение электрощитовой от смежного помещения, не заполнен сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа.                                                                                                                                            | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4<br>Государственные строительные нормы Украины «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п. 4.13                                                                                         |
| 6.  | Не предоставлен акт проведения скрытой прокладки электропроводов (кабелей) по их изолированию от горючих материалов сплошным негорючим материалом (холл)                                                                                                                                             | НАПБ А. 01.001.-2004 п.5.1.15                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | Выход из лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарный люк 2- го типа размерами 0,6 х 0,8м.                                                                                                                                                                                          | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6.                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Не выполнены на путях эвакуации перила на перепадах высот, где есть три ступеньки и больше (эвакуационный выход).                                                                                                                                                                                    | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1;<br>ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29.                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Адресный указатель (название улицы, номер дома), установленный на фасаде здания не освещается в темное время суток.                                                                                                                                                                                  | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.20.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Не проведено техническое обслуживание огнетушителей.                                                                                                                                                                                                                                                 | НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.18.;<br>«Приказ об утверждении правил эксплуатации огнетушителей»<br>Приказ МЧС Украины № 152 от 02.04.2004 г. зарегистрирован в министерстве юстиции Украины за № 555/9154 от 29.04.2004 г. (далее НАПБ Б.01.008-2004) п. 3.20.1; п.3.16.2 |
| 11. | Допускается закрытие эвакуационных выходов на запорные устройства, трудно открывающиеся изнутри (выход на наружную пожарную лестницу)                                                                                                                                                                | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | На путях эвакуации допущено устройство порогов выше 5 см (эвакуационные выходы из здания, выход на лестницу).                                                                                                                                                                                        | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11;<br>ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Помещения не обеспечены знаками безопасности согласно ДСТУ ISO 6309: 2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет» (направления путей эвакуации, эвакуационные выходы, знаки запрещающие курение и использование открытого огня, знаки размещения первичных средств пожаротушения) | НАПБ А.01.001-2004 п.3.8.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Указательные знаки местонахождения первичных средств пожаротушения размещены на высоте менее 2-2,5 м.                                                                                                                                                                                                | НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.10.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | В лестничной клетке допускается развешивание штор                                                                                                                                                                                                                                                    | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Электрощиты, групповые электрощитки, не оснащены схемами подключения потребителей с поясняющими надписями и не указано значение номинального тока аппарата защиты | НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.22                                                                                                                                     |
| 17. | Между лестничными маршами отсутствуют зазоры шириной в свету не менее 75мм.                                                                                       | НАПБ А.01.001-2004 раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п.6.11.                                                                                                           |
| 18. | Допускается снятие предусмотренных проектом дверей (на втором этаже, выход через группу)                                                                          | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11                                                                                                                                    |
| 19. | Допускается облицовка стен на путях эвакуации горючими материалами (холл 1-го этажа, лестничный марш, коридор)                                                    | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11                                                                                                                                    |
| 20. | Не проведен планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр электрических сетей и электрооборудования.                                                 | НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38.                                                                                                                                   |
| 21. | Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли                                                                                                 | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21                                                                                                 |
| 22. | Проём в противопожарной стене, отделяющей помещение кладовой от смежных помещений, не заполнен сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (пищевлок).     | НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.13, п. 2.12, табл. 1, 2 ДБН В.2.2-9-2009 п.9.3.6                                                   |
| 23. | Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.                                                                                 | НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, п. 5.1.35; ДСТУ Б В.2.5-38:2008 приложение А (п. 15)                                                                               |
| 24. | Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.                                                                                                    | НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.1 Государственные строительные нормы Украины «Здания и сооружения детских и дошкольных учреждений» (далее - ДБН В.2.2.-4-97) п. 4.1 |
| 25. | Допускается загромождение путей эвакуации возле выхода на 1 эт. и из пищеблока                                                                                    | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.                                                                                                                                   |
| 26. | Ширина коридора при двухстороннем открывании дверей из кабинетов в коридор не увеличена на ширину дверного полотна.                                               | НАПБ А.01.001-2004 раздел 1 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.28.                                                                                                           |
| 27. | Для складских помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НАПБ Б.03.002-2007 и класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01.                  | НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.7                                                                                                                                      |
| 28. | Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (2-й выход из музыкального зала)                                                          | НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.18                                                                                                            |
| 29. | Ковровое покрытие не закреплено надежно к полу                                                                                                                    | НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.5                                                                                                                                      |
| 30. | Лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнителями в притворах и устройствами для самозакрывания.                                                           | НАПБ А.01.001-2004 р. 1; «Общественные здания и сооружения. Основные положения» ДБН В.2.2-9-2009, п. 9.2.1                                                      |
| 31. | Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м. в свету (выход на наружную пожарную лестницу)                                                                           | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1., ДБН В.1.1-7-2002 п.5.27.                                                                                                          |
| 32. | Не окрашены стационарные наружные пожарные лестницы.                                                                                                              | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.13.                                                                                                                                   |
| 33. | Высота путей эвакуации менее нормативного допустимого значения – 2 метра (выход из коридора                                                                       | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1., ДБН В.1.1-7-2002 п.5.27.                                                                                                          |

к лестнице).

Подписи лиц проводивших проверку:

Главный государственный инспектор по  
пожарному надзору – начальник группы  
надзорной деятельности и профилактической работы  
6 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР  
Прудников Сергей Александрович  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица \_\_\_\_\_

Экземпляр акта проверки получил(а).

Заведующий МКРД «Спец. ед. №4  
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического лица) г. Донецк

  
(подпись) В.А.

или физического лица предпринимателя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка об отказе в получении акта проверки:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

\_\_\_\_\_  
(подписи свидетелей)